



FOR. Ø53
SPIA SGR9 (2-1/4")

-TASSATIVO-
MONTARE SPIE CON VETRO PIANO
SENZA CESTELLO E PALLINA

ATTACCHI SALDATI MAG 135
MARCHIO CE0036 CAT. II

AGGIUNTO 1/4" NPT, SPOSTATA ETICHETTA E BASE	6
04/10/2007 Venturini	
SOST. ROT.K 1" CON 1/2" NPT E MOD. POSIZIONE BASE E STAFFE	5
27/09/2007 Venturini	
AGGIUNTA NOTA SPIA SENZA CESTELLO E PALLINA	4
22/02/2006 Venturini	
SPIA CON CESTELLO E PALLINA NOTA ALDATURA SPIGOLI BASE	3
15/02/2006 Venturini	

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA		colore	BLU
RAL	5008	POL.V.	LIQ.D
Tipo		RH-193.7X880	
Fabbricazione		N.	
Anno di fabbr.		/	
Gruppo Fluidi		2 / Escluso	
Codice		II / Volume V.L.	
Temperatura		TS - C -10 100 -30 100	
Press. max. ammissibile PS - bar		33	
Press. di collaud. PT - bar		47.19	

CORRETTA T _{min} DI ESERCIZIO ERA -50°C DIVENTA -30°C		2
03/09/04		Berini
CORRETTA DESCRIZIONE ETICHETTA		
24/10/03		BERNINI
DATA		FIRMA

MODIFICHE	
SOSTITUIRE	111.0915.B
colore	BLU
DIAGRAMMA	21/10/03
APPROVATO	21/10/03
CONSTRUTTORE	VENTURINI

MATERIALE		SILURIO	
MODELLO		Ø193.7X880	
TIPO		RICETTORE DI REFRIGERANTE	
A		NORME PED - (CE)	
CODICE		132.0076.A	
FOGLIO		1/1	

- TIPO VERNICE IN POLVERE: RAL 5008 (BLU)

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.