

NPT 1/2"
For.Ø23
Rot.1"
For.Ø20
29
85±3
160±5
75
38
For.Ø53
Rot.Ø 2-1/4"
(1490)
1351±20
- 1181 -
(1031)
(1301)
Ø48x3
z5
135
(270)
110
5
4 TRATTI L=80 A 90°
4 FORI Ø18
80
Ø340
300
Ø323.9
45°
PARTICOLARE STAFFA DI FISSAGGIO
FORARE AMBO I LATI
128
Ø150
Ø219.1X4
306.0430.A
ATTACCHI SALDATI MAG 135
MARCHIO CE 0036 CAT.III
— TIPO VERNICE LIQUIDA: RAL 5008
A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CODICE: 404.0411.A - Pr. 3600 I/D
MATERIALE PED-97/23/CE
SVILUPPO
SCALA 1:1
PROIEZIONE
TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)
MODELLO FSZ99+SV+2R1(R9/R9)
CODICE 133.0453.C
FOGLIO 1/1
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)
MODIFICHE
DATA
FIRMA
10/03/2009
Venturini
SOSTITUITO IN E OUT ERANO DOS 42 E AGGIUNTO 2 ROT.K 1"
VERNICIATURA
colore
RAL 5008
POLV. LIQ.
TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2
LEGNAGO VERONA-ITALY
CE 0036
FSZ99+SV+2R1(R9/R9)
Nr.
Anno di Fabbricazione
Volume V: L 99
Temperatura TS-°C min: -50 -10
max: +120 +120
PS-bar: 22 30
Pressione di collaudo PT-bar: 42.9
Gruppo Fluidi/Fluids Group/Groupe fluides 2
Categoria/Category/Catégorie III
10 MAR. 2009